

WIR.271.7.2019.AW

Wolanów, dn. 30.07.2019 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA **DO TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji Sławno – granica z gminą Zakrzew, etap I**”

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji Sławno – granica z gminą Zakrzew, etap I” zostały złożone pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień [publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzieleniem odpowiedzi lub wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

1. W załączonej dokumentacji przetargowej brak szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stanowiących podstawę wyceny przedmiotowego odcinka drogi, do których odwołuje się STWiORB. Prosimy o zamieszczeni na stronie internetowej Zamawiającego brakujących SST:

- OST BZDBDiM D-01.01.01 „Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych”;
- OST BZDBDiM D-01.02.04 „Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów”;
- OST BZDBDiM D-05.03.11 „Recykling”;
- OST BZDBDiM D-02.00.00 „Roboty ziemne”;
- OST BZDBDiM D-01.02.01 „Usunięcie drzew i krzaków”;
- OST BZDBDiM D-02.00.01 „Roboty ziemne – wymagania ogólne”;
- OST BZDBDiM D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych”;
- OST BZDBDiM D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”;
- OST BZDBDiM D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”;
- OST BZDBDiM D-04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”;
- OST BZDBDiM D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”;
- OST BZDBDiM D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”;
- OST BZDBDiM D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”;
- OST BZDBDiM D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”;
- OST BZDBDiM D-05.03.05b „Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg PN-EN”;
- OST BZDBDiM D-05.03.05a „Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg PN-EN”;
- OST BZDBDiM D-06.03.01a „Pobocza utwardzone kruszywem łamanym”;
- OST BZDBDiM D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszonej”;
- OST BZDBDiM D-05.02.01 „Nawierzchnia tłuczniowa”;
- OST BZDBDiM D-03.01.03 „Przepust pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych”;
- OST BZDBDiM D-01.02.01 „Usunięcie drzew i krzaków”;
- OST BZDBDiM D-07.01.01 „Oznakowanie poziome”;
- OST BZDBDiM D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe”;
- OST GDDKiA BZDBDiM D-04.07.01a „Podbudowa z betonu asfaltowego wg PN-EN”;
- OST GDDKiA D-07.05.01 „Bariery ochronne stalowe”;
- OST GDDKiA D-03.02.01 „Kanalizacja deszczowa”;
- OST GDDKiA D-06.01.01 „Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków”;
- OST GDDKiA D - 01.03.02 „Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg”;

- OST BZDBDiM D-06.01.01;
- OST BZDBDiM D-05.03.23;
- OST BZDBDiM D-08.02.02;
- OST BZDBDiM D-06.01.01;
- OST BZDBDiM D-03.02.01a;

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej nowy dokument STWiORB.

Pytanie nr 2

2. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego tabeli robót ziemnych przedmiotowego odcinka drogi

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej dokument Tabela robót ziemnych.

Pytanie nr 3

3. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada badania nośności podłoża dla przedmiotowego odcinka drogi? Jeśli tak – proszę o ich zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada badania nośności podłoża dla przedmiotowego odcinka drogi.

Pytanie nr 4

4. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną podłoża dla przedmiotowego odcinka drogi? Jeśli tak – proszę o ich zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną podłoża i zamieścił na stronie internetowej.

Pytanie nr 5

5. Prosimy o zamieszczenie informacji odnośnie konstrukcji istniejącej nawierzchni jezdni.

Odpowiedź:

Informacje dotyczące konstrukcji istniejącej nawierzchni zawarte są w pkt 5 opisu technicznego.

Pytanie nr 6 i 7

6. Prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu pakietu projektowanych warstw bitumicznych – zarówno układ, jak i grubości warstw konstrukcyjnych jest zgodny z wytycznymi Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych w zakresie minimalnej grubości konstrukcji warstw podbudowy pod kątem uzyskania mrozoochronności dla trasy kategorii ruchu KR 1-2? Nadmieniamy, że dopuszczenie do realizacji zgłoszonych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań projektowych może skutkować ograniczeniem odpowiedzialności z tytułu Gwarancji i Rękojmi.

7. Prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu pakietu projektowanych warstw bitumicznych – zarówno układ, jak i grubości warstw konstrukcyjnych jest zgodny z wytycznymi Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych w zakresie minimalnej grubości konstrukcji warstw podbudowy pod kątem uzyskania mrozoochronności dla trasy kategorii ruchu KR 5-6? Nadmieniamy, że dopuszczenie do realizacji zgłoszonych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań projektowych może skutkować ograniczeniem odpowiedzialności z tytułu Gwarancji i Rękojmi.

Odpowiedź:

Konstrukcja zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi na daną chwilę przepisami (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie), przed wprowadzeniem zmian do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, uchylających zał. 4 i 5 (przed 10.III.2015).

Pytanie nr 8

8. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do stosowania wytycznych WT-1 Kruszywa 2014 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do stosowania wytycznych WT-1 Kruszywa 2014 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014.

Pytanie nr 9

9. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów pochodzących z rozbiórki do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z poz. 3 przedmiaru robót dotyczącego przebudowy drogi gminnej relacji Sławno – granica z gminą Zakrzew, etap I. Szczegółowa lokalizacja będzie wskazana przez Zamawiającego po wyłonieniu wykonawcy.

Pytanie nr 10

10. Prosimy o informację, czy data zakończenia robót to data końcowego odbioru robót bez uwag, czy data zgłoszenia robót do odbioru końcowego?

Odpowiedź:

Data zakończenia robót to data zgłoszenia robót do odbioru końcowego.

Pytanie nr 11, 12 i 13

11. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wykonanie tablic informacyjnych o robotach kontraktowych?

12. Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie tablic informacyjnych o robotach kontraktowych, proszę o zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego projektu wymaganej przez Zamawiającego tablicy informacyjnej.

13. Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie tablic informacyjnych o robotach kontraktowych, proszę o określenie ich ilości.

Odpowiedź:

W ramach udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy Zamawiający nie przewiduje wykonania tablic informacyjnych.

Pytanie nr 14

14. Prosimy o określenie rozmiaru tarcz oznakowania pionowego. Czy mają to być znaki małe, średnie, czy duże?

Odpowiedź:

Zamawiający określa rozmiar tarcz oznakowania pionowego: średni.

Pytanie nr 15

15. Prosimy o określenie rodzaju folii odblaskowej przewidzianej do wykonania tarcz oznakowania pionowego.

Odpowiedź:

Do wykonania tarcz oznakowania pionowego Zamawiający przewiduje folię odblaskową typu 1. Dla znaków A-7 oraz B20 Zamawiający przewiduje zastosowanie folii odblaskowej typu 2.

Pytanie nr 16

16. Proszę o wskazanie preferowanej technologii wykonywania oznakowania poziomego – czy ma zostać wykonane w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej gładkiej, czy grubowarstwowej chemoutwardzalnej strukturalnej, a może termoplastycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej strukturalnej.

Pytanie nr 17

17. Czy czas gwarancji udzielanej na oznakowanie poziome jest tożsamy z czasem udzielanej gwarancji na całość zadania?

Odpowiedź:

Okres gwarancji udzielanej na oznakowanie poziome jest tożsamy z czasem udzielanej gwarancji.

Pytanie nr 18

18. Prosimy o wskazanie długości udzielanej gwarancji na oznakowanie poziome.

Odpowiedź:

Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty jest jednym z kryteriów sposobu oceny ofert: Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji, gdzie P(Gi) to liczba punktów za kryterium okresu udzielonej gwarancji:

3 lata - otrzyma 0 punktów P(Gi)

4 lata - otrzyma 20 punktów P(Gi)

5 lat i więcej - otrzyma 40 punktów P(Gi),

zatem długość udzielanej gwarancji będzie sprecyzowany po dokonaniu oceny ofert. Wykonawca podpisując protokół odbioru końcowego robót udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.


Pytanie nr 19 i 20

19. Ze względu na fakt, iż mieszanka kruszyw frakcji 0/11,2 mm nie jest materiałem powszechnie dostępnym w obrocie handlowym, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do stosowania mieszanki kruszyw frakcji 0/8 mm w miejscu wykonywania warstwy mrozoochronnej?

20. Ze względu na fakt, iż mieszanka kruszyw frakcji 0/11,2 mm nie jest materiałem powszechnie dostępnym w obrocie handlowym, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do stosowania mieszanki kruszyw frakcji 4/8 mm w miejscu wykonywania warstwy mrozoochronnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

WÓJT

dr Ewa Markowska-Bzducha
Kierownik Zamawiającego
Wójt Gminy Wolanów